




D554a
Maximaal
thermostaat





Instellen op
55 graden
Celcius



24V / 230V NUL



Thermomotor
Primaire klep
voor
vloerverwarmings
verdeler





Thermomotor
Primaire klep
verwarmen
Bijvoorbeeld.
stadverwarming




CV- ketel /
Warmtepomp


Open Therm
Thermostaat



CV- ketel /
Warmtepomp
met
OT aansluiting



CV- ketel /
Warmtepomp



WTH UMR
modulaire
regeling

LET OP:

Wij adviseren u **onder geen beding** de circulatiepomp uit te schakelen. De pomp van de warmtebron kan namelijk krachtig genoeg zijn om toch circulatie te realiseren waardoor de vloerverwarmings buizen alsnog kunnen beschadigen.



Mijlweg 75
3316BE, Dordrecht
Tel. : 078-6510640
Mail : info@wth.nl

WTH Artikel nr.:

Artikel
omschrijving :

D554a

Maximaal beveiling (Niet vergrendelend)
Principe aansluitschema

Datum :
24-09-21